

ที่ มก ๕๕๒๑๐/๕๗๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม!
) เลขที่รับ ๑๖๓ /๖๕
วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖
ถนนหลังศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

อ้างถึง ใบคำขอนำตัวอย่างทดสอบเลขที่รับ ๘๕/๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้แสดงความจำแนกของวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ปรากฏรายการตามที่ระบุในแบบคำขอฯ จำนวน ๑ ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามรายการที่แสดงความจำแนกดังเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นาย ก อบต.
เพื่อโปรดทราบ

- ๑๖๖๒ หลักทรัพยากรัฐวิสาหกิจ

๒๙ ส.ค. ๖๕

(นายพุทธส คำเรื่อง)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ปฏิบัติงานแทน

- ๑๖๖๒ หลักทรัพยากรัฐวิสาหกิจ

ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเขต ๖

ลงวันที่

๑๖

หลักทรัพยากรัฐวิสาหกิจ

(นายจารุบุตร สมศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

(นายอํามันธ์ ศรีโยธี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองขาม

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓

โทร. ๐๔-๐๔๖๘-๒๘๘๘

๑๖๖๒
- ๑๖๖๒ หลักทรัพยากรัฐวิสาหกิจ

(นายสุวัค ประสานศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
183 ถ.ชัยภูมิ-สีค้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-3100

รายงานผลเลขที่ กปภก 06-20100/65

หน้า 1/2

รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง

น้ำ

คุณลักษณะ กายภาพ

วิธีทดสอบ

อ้างอิงวิธีทดสอบตามคำสั่ง กปภ. ที่ 1014/2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรองและท่อน้ำ

รายงานผลการทดสอบ

จำนวน 2 หน้า

ชื่อสูกี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่อยู่สูกี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสารรักษ์ จ.ชัยภูมิ 36140

รหัสตัวอย่าง

06265-0098-001

ผู้รายงาน

(นางสาวอนันญา เย็นประเสริฐ)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 4

ผู้ตรวจสอบ

(นางชัยชาลี ปิยนันกุลวัฒน์)

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน 8

งานควบคุมคุณภาพน้ำ 3

ผู้อนุมัติ

(นายพุทธ กำเรือน)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต และควบคุม

คุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน 15/ส.ค./2565



ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3
กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
183 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-3100

รายงานผลการทดสอบ

หน้า 2/2

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ รายงานผลเลขที่ กปภ.06-20100/65 วันที่ออกรายงาน 15 สิงหาคม 2565

รหัสตัวอย่าง 06265-0098-001 วันที่รับตัวอย่าง 22 กรกฎาคม 2565 วันที่ทดสอบ 25 กรกฎาคม 2565 - 15 สิงหาคม 2565
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลว ใส

ข้อมูลจากลูกค้า อุญี่งอกเหนอความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ

ชนิดตัวอย่าง น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 06:30 น.
จุดที่เก็บ หมู่ 9 บ้านโนนแต้ม

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ยานคุณภาพตัวอย่างทดสอบ
และหรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ	มาตรฐาน
			06265-0098-001	น้ำประปา กปภ.
คุณลักษณะทางกายภาพ				
สีปริมาณ	Part 2120 B. b	Pt-Co unit	13	ไม่เกิน 15 ✓
ความ潔净	Part 2130 B. b	NTU	0.90	ไม่เกิน 4 ✓
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H ⁺ B. b	-	6.50	6.5 - 8.5
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. b	µS/cm	397	-
ความเค็ม	Part 2520 B. b	g/L	0.2	-

หมายเหตุ: มาตรฐานน้ำประปา กปภ. ถูกอิงตาม มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

b หมายถึง วิธีทดสอบถูกอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition, 2017